Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: MXP MAGENTA - Campus ad uso Data Center sito nel comune di Magenta (MI)
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 14553

Il/La Sottoscritto/a Samuel TOLENTINO presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Monitoraggio ambientale

Osservazione

Sintesi Richieste su Impatto Acustico

Si richiede valutazione acustica comprensiva dello scenario "black building test" con tutti i generatori attivi. Domandata pubblicazione o fornitura della relazione tecnica completa. Chiesto chiarimento sui superamenti dei limiti dovuti al rumore residuo, tema che ha generato preoccupazione nella popolazione, e che necessita di spiegazioni più dettagliate e trasparenti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_7489_VIA_DATI_PERS_20260608.pdf
Allegato 1 -	OSS_7489_VIA_ALL1_20260608.pdf

Data 08/06/2026

Samuel TOLENTINO

IMPATTO ACUSTICO

A pagina 141 del documento “20005_ES_V_SIA_01” viene riportato che, in considerazione dell'elevata affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale, gli scenari emergenziali sono considerati eventi eccezionali e che ulteriori mitigazioni acustiche per il funzionamento dei gruppi elettrogeni in emergenza non sarebbero giustificate dal rapporto costi-benefici.

Tuttavia, a pagina 145 viene richiamato l'Annual Black Building Test, durante il quale risultano attivati simultaneamente tutti i 140 gruppi elettrogeni installati.

Poiché tale configurazione rappresenta lo scenario di massima emissione sonora prevedibile in condizioni ordinarie di esercizio, si richiede di:

- descrivere le misure di mitigazione acustica previste per tale scenario;
- verificare che la valutazione previsionale di impatto acustico abbia esplicitamente considerato tale condizione operativa;
- integrare l'analisi qualora lo scenario non sia stato già modellato.

Con riferimento alla pagina 222 del documento “20005_ES_V_SIA_01”, si richiede inoltre la pubblicazione del documento “20005_ES_V_VA_01 – Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” e, qualora il medesimo non lo fosse, la trasmissione della relazione tecnica sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale.

Sempre a pagina 222 viene riportato che:

“I limiti di immissione risultano rispettati per tutti i recettori sia nel periodo diurno sia nel periodo notturno, ad esclusione della scuola e dei recettori B in classe III nel periodo notturno. Tali superamenti sono dovuti al solo rumore residuo. La sorgente risulta inferiore di 10 dB rispetto al rumore residuo misurato e pertanto risulta ininfluente.”

Si richiede di fornire maggiori dettagli metodologici e interpretativi a supporto di tale affermazione, illustrando:

- il contributo puntuale attribuibile al data center presso ciascun recettore;
- i livelli di rumore residuo e differenziale utilizzati nelle valutazioni;
- le modalità di determinazione dell'asserita ininfluenza della sorgente;
- le eventuali verifiche effettuate in condizioni notturne e nelle configurazioni impiantistiche più gravose.